



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail: laboratorium@psse-starogard.pl
Laboratorium Badań Środowiskowych

Data sporządzenia sprawozdania: 23 MAR 2018
Strona/stron: 1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY

Nr 251z/2018/LBŚ

157

AB 611

Zleconiodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Star-Wik" Sp.zo.o. 83-200 Starogard Gdański ul. Lubichowska 128
Data pobrania próbki: 2018-03-20
Przedmiot badania: próbka wody do spożycia

NIP: 5920202957

Data dostarczenia próbki: 2018-03-20
Data rozpoczęcia badania: 2018-03-20

Stan próbki: prawidłowy

PESEL:

Numer_protokołu: 96/L/18/z
Kod_probki: 96/HR/z

Cel badania: wewnętrzna kontrola jakości wody

Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

Miejsce_poboru: łazienka Oczyszczalnia Ścieków Starogard Gdański ul. Droga Owidzka 21

Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

Data_zakończenia_badania: 2018-03-23

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016:09	NTU	0,11	0,03		1
Barwa	PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg P/l	4,4	0,4		6,5 - 9,5
pH	PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,4	0,3		2500
Przewodność elektryczna właściwa 2)	PN-EN 27888:1999	µS/cm	577	29		-
Zapach	PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013	-	brak zapachu	-		-
Smak	PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013	jtK	akceptowalny	-		0
Liczba bakterii grupy coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtK	0	-		0
Liczba Escherichia coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtK	0	-		0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	PN-EN ISO 6222:2004	jtK	4	<2;9>		bez nieprawidłowych zmian

A - badanie akredytowane przez PCA
 *) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 *) w warość poniżej oznaczenia jest nieopisany
 *) nieopisany rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2(dodany wyliczenie organ analitycznego)
 *) korekta za pomiar urządzenia do kompensacji wpływu temperatury (25 °C)
 N - badanie nieakredytowane

Autoryzował:

1. Kierownik
2. ała

Starszy Asystent
Bardziej Skolemicznej
Gdański

mgr Karolina Michowska
Badania mikrobiologiczne
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Zatwierdził:

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego
PSSE Starogard Gdański
Zbigniew Myka

UWAGA!

F_064 Edycja 3

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wyniki badania nie mogą być powielany i/lub jak tylko w całości
2. Wyniki badania odnosić się wyłącznie do badanych próbek.
3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Handwritten signature

Handwritten signature