

DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

NR 2/PN/2019

Dot. Przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów i armatury wodociągowej”

Działając w trybie § 24 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, wprowadzonego uchwałą Zarządu Nr 05/2016 z dnia 09.06.2016 r. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pisemne sprecyzowanie wymagań dot. Rury PE oraz kształtek elektrooporowych. Czy rury PE o ciśnieniu nominalnym PN10 mogą mieć szereg SDR 17, czy wyłącznie SDR 11?

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu wymagań dot. materiałów i armatury wodociągowej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. informuje, iż:

1. w załączniku nr 1 ust. 2 zmienia wymagania rury PE na:

- rura klasy PE100,
- **szereg SDR 17,**
- ciśnienie nominalne PN10,
- rury nie mogą być produkowane z regranulatu,
- rury w zakresie średnic DN od 90 do 225 mm dostarczane w sztangach,
- rury muszą posiadać atest PZH, odpowiedni dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną.

2. w załączniku nr 1 ust. 2 zmienia wymagania kształtki elektrooporowej do rur PE na:

- ciśnienie nominalne PN10,
- **szereg SDR 17,**
- kształtki muszą posiadać atest PZH, odpowiedni dla materiałów przeznaczonych o kontaktu z wodą pitną.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

Podpisała
ZASTĘPCA DYREKTORA
D/S EKONOMICZNYCH
PROCURERENT
Mirosława Magnuszewska