

**DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU**

**NR 2/PN/2019**

**Dot. Przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów i armatury wodociągowej”**

Działając w trybie § 24 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, wprowadzonego uchwałą Zarządu Nr 05/2016 z dnia 09.06.2016 r. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Czy armatura i kształtki żeliwne mają być wykonane z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

**Odpowiedź:**

Armatura i kształtki żeliwne mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego.

**Pytanie nr 2**

Zasuwy mają być w wykonaniu długim czy krótkim?

**Odpowiedź:**

Zasuwy mają być w wykonaniu krótkim.

**Pytanie nr 3**

Poz. 14 Skrzynka uliczna do zasuw. Czy to ma być skrzynka żeliwna h=270, czy skrzynka PEHD H=270 z dekletem żeliwnym, czy skrzynka żeliwna do zasuw średnia h=210?

**Odpowiedź:**

Skrzynka uliczna do zasuw ma być skrzynką PEHD H=270 z dekletem żeliwnym.

**Pytanie nr 4**

Poz. 18 Skrzynka uliczna hydrantowa. Czy to ma być skrzynka hydrantowa żeliwna, czy skrzynka PEHD z dekletem żeliwnym?

**Odpowiedź:**

Skrzynka uliczna hydrantowa ma być skrzynką PEHD z dekletem żeliwnym.


**Pytanie nr 5**

Poz. 18 Nawiertka NWZ 225/50. Czy chodzi o nawiertkę z zasuwą i opaską żeliwną, czy można wyceńnić nawiertkę samonawiercającą?

**Odpowiedź:**

Nawiertka NWZ 225/50 - chodzi o nawiertkę z zasuwą i opaską żeliwną.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.**

Podpisała  
**PREZES ZARZĄDU**  
  
Joanna Myska