

Rozdzielnica R19									
Nr.rozdzielnic									
Nr.przedziału									
Nap./przekrój szyn			3x400V, 50 Hz, 250A						
<div><div>Wyłacznik</div><div>$\frac{In(A)}{typ}$</div><div></div></div> <div><div>Stycznik</div><div>$\frac{In(A)}{typ}$</div><div></div></div> <div><div>Przekaznik termiczny</div><div>zakr</div><div></div></div> <div><div>Przekł.prqd.</div><div>Przekł</div><div></div></div> <div><div>Amperomierz zakr.</div><div>typ</div><div></div></div>									
LINIA									
Typ, przekrój kabla zasil.			HDG6 2x1,5 HDG6 2x1,5 YAKXS 4x185						
Oznaczenie kabla zasil.			WER19-01.3 WER19-01.2 WER19-01.1						
Typ, przekrój kabla ster.									
Oznaczenie kabla ster.									
Symbol urządzenia									
urządzenia									
Nr. układu			01						
Moc inst./oblicz.(kW)			70,6						
Prqd znam./oblicz.(A)			109,5						
Lokalizacja			Budynek administracyjny BA nr 19						
URZĄDZENIE									
Nazwa urządzenia			ZASILANIE SZAFY						
Nr.technol.urzqdz.									
Nr.schem.zosodn.									