


Wykresy uziarnienia gruntu (analiza siltowa)

Temat: Starogard Gdański - modernizacja oczyszczalni ścieków


Otwór nr: 1

Głębokość [m]: 2,5



Otwór nr: 1

Głębokość [m]: 3,5




Wykresy uziarnienia gruntu (analiza siltowa)

Temat: Starogard Gdański - modernizacja oczyszczalni ścieków

Otwór nr: 3


Głębokość [m]: 2,5



rodzaj gruntu	d_{60} [mm]	d_{10} [mm]	U	d_{20} [mm]	k_{10} [m/s] wg USBSC
piasek średni	0,5	0,125	4,0	0,21	9,94E-05

Otwór nr: 7

Głębokość [m]: 1,5



rodzaj gruntu	d_{60} [mm]	d_{10} [mm]	U	d_{20} [mm]	k_{10} [m/s] wg USBSC
piasek średni	0,5	0,20	2,5	0,3	2,26E-04