ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica R20										
	Nr.przedziału											
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 100A										
	Wyłacznik In(A) typ Stycznik In(A) typ Przekaźnik termiczny zakr typ Przekł.prąd. Przekł typ Amperomierz zakr. typ	L1,L2,L3,N Q1 100A 4 F9 B6A 3 H1,H2,H3 230V AC F5 gG25A 63A 3 F6 st. I i II 4 F1 B10A 1 F1 B10A 1 F1 B10A 1 F1 B10A 1 F1 B10A 1 F1 B10A 1 F1 40A/ 0,03A/AC 2 F2 B16A 1 PE										
LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.	HDGs 2x1,5	HDGs 2x1,5	YAKXS 4x25	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5	
	Oznaczenie kabla zasil.	WER20-01.3	WER20-01.2	WER20-01.1	WER20-02	WER20-03	WER20-04	WER20-05	WER20-06	WER20-07	WER20-10	
	Typ, przekrój kabla ster.											
	Oznaczenie kabla ster.											
URZĄDZENIE	Symbol urządzenia	PWP PWP		gG50A R<10Ω								
	Nr. układu	01			02	03	04	05	06	07	10	
	Moc inst./oblicz.(kW)	25,1			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2	
	Prąd znam./oblicz.(A)	39,2			2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	9,4	
	Lokalizacja				Budynek administracyjny BA nr 20							
	Nazwa urządzenia	ZASILANIE SZAFY			Oświetlenie wewnętrzne budynku	Oświetlenie wewnętrzne budynku	Oświetlenie wewnętrzne budynku	Oświetlenie wewnętrzne budynku	Oświetlenie wewnętrzne budynku	Oświetlenie zewnętrzne budynku	Obwód zasilający gniazda wtykowe zewnętrzne 230VAC/16A	
		PWP przy wejściach do bud. nr 19 i 20	Zasilanie z rozdzielnicy RGnn budynek stacji trafo nowszej STN nr 22	Świetlna sygnalziacja obecności napięcia	Ochronnik przeciw-przepięciowy st I i II ze stykiem sygnalizującym zadziałanie limp=25kA (L-PEN), limp=75kA (L1-L2-L3-PEN)							
	Nr.technol.urządz.											
	Nr.schem.zasadn.											

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data 01.2017	Stadium: PB
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06	Skala	Branża ELEKTRYCZNA
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11		

Inwestycja: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I

Opracowanie: Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – tom E

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

Temat rysunku: **Schemat strukturalny rozdzielnicy R20**

Nr. rysunku: 11

Arkusz: 1/2