ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica R72								
	Nr.przedziału									
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 63A								
	Wyłacznik In(A) typ	F1 6,3A	F1 6,3A	F1 0,4A	F1 0,4A	F1 0,4A	F1 B10A	F1 B10A	F1 B10A	F1 B10A
	Stycznik In(A) typ	F9 B6A	F9 B6A							
	Przekaźnik termiczny zakr typ	I>>	I>>	I>>	I>>	I>>				
	Przekł.prąd. Przekł typ	K1 7A	K1 7A							
	Amperomierz zakr. typ									
LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.	YKY 4x2,5 istn.	YKY 4x2,5 istn.	YKY 4x1,5	YKY 4x1,5	YKY 4x1,5	YKSYżo 3x1,5 istn.	YKSYżo 3x1,5 istn.	YKSY 19x1,5 istn.	YKY 3x2,5
	Oznaczenie kabla zasil.			WER72-08	WER72-09	WER72-10				WER72-14
	Typ, przekrój kabla ster.									
	Oznaczenie kabla ster.									
URZĄDZENIE	Symbol urządzenia	M1	M1	M1	M1	M1				
	Nr. układu	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	Moc inst./oblicz.(kW)	2,5	2,5	0,2	0,2	0,2				0,5
	Prąd znam./oblicz.(A)	6,8	6,8	0,37	0,37	0,37				2,3
	Lokalizacja	Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1								
	Nazwa urządzenia	Mieszadło istniejące nr 11	Mieszadło istniejące nr 12	Przepustnica powietrza DN200 nr 1	Przepustnica powietrza DN200 nr 2	Przepustnica powietrza DN200 nr 3	Szafka istniejąca AKP	Szafka istniejąca AKP	Skrzynka zb. I	Oświetlenie na pomostach reaktora
	Nr.technol.urządz.									
	Nr.schem.zasadn.									

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	Data 01.2017	Stadium: PB
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06	Skala	Branża ELEKTRYCZNA
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11		

Inwestycja: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I

Opracowanie: Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – tom E

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

Temat rysunku: **Schemat strukturalny rozdzielnicy R72**

Nr. rysunku: 03

Arkusz: 2/3