ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica R72
	Nr.przedziału	
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 63A

LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.				
	Oznaczenie kabla zasil.				
	Typ, przekrój kabla ster.				
	Oznaczenie kabla ster.				
URZĄDZENIE	Symbol urządzenia				
	Nr. układu	15	16	17	
	Moc inst./oblicz.(kW)	2	6	0,8	
	Prąd znam./oblicz.(A)	9,3	9,3	4,4	
	Lokalizacja				
	Nazwa urządzenia	Gniazdo wtykowe na szynie 230VAC, 16A	Gniazdo wtykowe na szynie 400VAC, 16A	Zasilanie ogrzewania	
	Nr.technol.urządz.				
	Nr.schem.zasadn.				

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski	
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06	
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11	

Data 01.2017 | Stadium: PB | Skala | Branża ELEKTRYCZNA

Inwestycja: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I

Opracowanie: Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – tom E

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

Temat rysunku: **Schemat strukturalny rozdzielnicy R72**

Nr. rysunku: 03

Arkusz: 3/3