

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST- 07.01.

LINIE KABLOWE

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót –

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót –

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria robót

45231400-9 - Prace budowlane dotyczące budowy węzłów zasilania elektrycznością

45232200-4 - Prace pomocnicze dotyczące linii energetycznych zasilających w energię elektryczną

31214000-9 - Przekładnia

SPIIS TREŚCI

1. Wstęp	3
1.1. Nazwa zamówienia.....	3
1.2. Zakres stosowania ST	3
1.3. Zakres robót objętych ST.....	3
1.4. Określenia podstawowe.....	3
2. Materiały.....	4
2.1. Ogólne wymagania	4
2.2. Deklaracja zgodności.....	4
2.3. Kable	4
2.4. Materiały stosowane przy układaniu kabli.....	5
2.4.1. Piasek	5
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z zaleceniami w ST 01.02 - Roboty ziemne	5
2.4.2. Folia	5
2.4.3. Przepusty kablowe	5
2.4.4. Materiały użyte do budowy.....	5
3. Sprzęt	6
4. Transport	7
4.1. Transport materiałów	7
4.2. Środki transportu	7
5. Wykonanie robót	7
5.1. Budowa linii kablowych	7
5.2. Rowy pod kable	8
5.3. Układanie kabli w ziemi	8
5.3.1. Ogólne wymagania	8
5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla	8
5.3.3. Zginanie kabli	9
5.3.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie	9
5.3.5. Uszczelnianie otworów przepustów.	9
5.3.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi.....	9
5.3.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami	10
5.3.8. Układanie przepustów kablowych	11
5.3.9. Wypełnianie wykopu gruntem	11
5.4. Układanie kabli w kanałach	11
5.4.1. Przesuwanie kabli	11
5.4.2. Ułożenie i mocowanie kabli wielożyłowych.	12
5.4.3. Ułożenie i mocowanie wiązek kabli 1 -żyłowych.	12
5.5. Ochrona przeciwporażeniowa.....	13
5.6. Oznaczenie linii kablowych	13
5.7. Obudowy pod złącza kablowe	13
5.7.1. Zakończenia kabli wprowadzonych do stacji transformatorowej	14
5.8. Wymagania szczegółowe realizacji linii kablowych.....	14
5.8.1. Sieć kablowa	14
5.8.2. Kolizje sieci	26
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	26
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót	26
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót	26

6.3. Badania w czasie wykonywania robót	26
6.3.1. Rowy pod kable	26
6.3.2. Kable i osprzęt kablów	26
6.3.3. Układanie kabli	26
6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył	27
6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji	27
6.3.6. Próba napięciowa izolacji	27
7. ODBIÓR ROBÓT	27
7.1. Rodzaje odbiorów robót	27
7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	27
7.1.2. Odbiór częściowy	28
7.1.3. Odbiór ostateczny robót	28
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI	28
9. PRZEPISY ZWIĄZANE	29
9.1. Normy	29
9.2. Inne	29

1. Wstęp

1.1. Nazwa zamówienia

Nazwa zamówienia brzmi:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I” zlokalizowanej pod adresem ul. Droga Owidzka 3A, 83-200 Starogard Gdański, dz. nr 2/1, 2/2, 3/2, 4/2i 6/10, obręb ewid. nr 0015, 15, jednostka ewidencyjna 221303_1, Starogard Gdański – M. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową i przebudową istniejących:

Linii kablów nn

1.4. Określenia podstawowe

- **Linia kablowa** - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
- **Trasa kablów** - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablów.
- **Napięcie znamionowe linii** - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablów została zbudowana.
- **Osprzęt linii kablów** - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.
- **Ośłona kabla** - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

- **Przykrycie** - materiał ułożony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.
- **Przegroda** - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń.
- **Skrzyżowanie** - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakkolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkód naturalnych.
- **Zbliżenie** - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a inną linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
- **Przepust kablowy** - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
- **Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa** - ochrona przed dotykiem pośrednim części przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceń.
- **Rozdzielnia SN** - należy rozumieć zespół aparatów rozdzielczych montowanych na szynach w polach rozdzielni lub celkach bądź w osłonach metalowych z izolacją gazową przeznaczonych do rozdzielenia energii elektrycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV wraz z zabezpieczeniami i przyrządami pomiarowymi

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą N SEP-E-004 oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Materiały użyte do wykonania instalacji muszą spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiegokolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane w uzgodnieniu z autorskim biurem projektowym i na koszt Wykonawcy.

2.2. Deklaracja zgodności

Wyroby i materiały elektryczne winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i powinny posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość.

2.3. Kable

Przy budowie linii kablowych SN i NN stosować kable zgodne z dokumentacją projektową.

Linie kablowe wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

Przewiduje się wykonanie sieci rozdzielczej pięcio przewodowej kablami z żyłami miedzianymi w układzie, TN-S z rozdzieleniem przewodu PEN na przewód PE i N w rozdzielni głównej RGNN.

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.

2.4. Materiały stosowane przy układaniu kabli

2.4.1. Piasek

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 i być co najmniej gatunku „3”

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z zaleceniami w ST 01.02 - Roboty ziemne

2.4.2. Folia

Folię należy stosować do oznaczenia trasy linii kablowych kabli.

Dla linii kablowych SN stosować folię kalandrowaną czerwoną natomiast dla linii kablowych NN niebieską z uplastycznionego PCW o grubości 04-06 mm, gat. I.

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW).

W miejscach skrzyżowań kabli ze sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi, gdzie nie ma możliwości zabezpieczenia kabli rurami pełnymi stosujemy rury dzielone.

Jako dzielone osłony otaczające istniejących kabli należy stosować dzielone wzdłużnie rury z twardego polietylenu - PEH (HDPE), o średnicy zewnętrznej/wewnętrznej i barwie powierzchni zewnętrznej:

- 110/100 mm, niebieskiej - w liniach na napięcie 0,6/1 kV,
- 160/141¹⁴⁵ mm, czerwonej - w liniach na napięcie >1 kV,

przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur układanych w ziemi należy stosować opaski z odcinków taśmy przylepnej wzmocnionej włóknem szklanym, o szerokości 25 mm i właściwościach nie gorszych od taśmy Scotch 45 firmy 3M lub obwoje (po 3-4 zwoje) z miękkiego drutu stalowego lub miedzianego, w odstępach co 1 m. Wzdłużne i poprzeczne krawędzie tych rur powinny być uszczelnione masą plastyczną na bazie kauczuku silikonowego

Łączenie ze sobą odcinków rur dzielonych należy wykonać w taki sposób, aby przy nakładaniu górna część rury z dolną, nachodziły na siebie na całej długości.

Dopuszcza się przedłużanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby górna część rury względem dolnej, były przesunięte na długości min. 0,5 m. Powstały nadmiar jednej części rury, należy po obu końcach przedłużanych rur obciąć.

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Materiały użyte do budowy

- Kable użyte do budowy linii kablowej NN powinny być zgodne z dokumentacją

- projektową,
- Kable YKY,
- Kable YAKY, YAKXS,
- Kable 2YSLCY-J
- Kable sterownicze, komunikacyjne i pomiarowe,
- osprzęt kablów (mufy przelotowe, mufy końcowe, głowice, wkładki, złączki, końcówki).
- bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm,
- rury PCW,
- rury osłonowe karbowane z polietyleny twardego 50 – 160,
- rury osłonowe gładkościenne z polietyleny twardego 50 – 160,
- opaski kablów typu,
- Słupki oznaczeniowe typ, 115x20x30 cm,
- śruby zgrubne M16 z podkładkami i nakrętkami,
- uchwyty uziemiające UZ,
- uchwyty kablów uniwersalne typ UKU,
- folia kalandrowana z PCW,
- piasek,
- materiały pomocnicze.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystępujący do budowy linii kablów winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

- samochodu dostawczego,
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy do przewożenia kabli,
- samochodu samowyladowczego,
- ciągnika kołowego,
- żurawia samochodowego 7-10 t,
- koparki łańcuchowej do robót kablowych,
- koparko - sypcharki,
- spawarki transformatorowej,
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,
- ręcznego zestawu świerców do wiercenia poziomego otworów do 015 cm,
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5-10 t,
- zespołu prądotwórczego, trójfazowego, przewoźnego, 20 kVA,
- ciągarki i przewodnic kablów,
- głowic ciągnących,
- sprzętu do czyszczenia i sprawdzania przepustów,
- smarownic przepustów.

4. Transport

4.1. Transport materiałów

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

Bębny z kablami zaleca się dowozić do miejsca ich układania na przyczepach kablowych, umożliwiających załadunek i wyładunek bębna bez użycia dodatkowych urządzeń, np. dźwigu.

W przypadku dowożenia bębna z kablem w skrzyni samochodu lub zwykłej przyczepy, bęben powinien być ustawiony pionowo, na krawędziach jego tarcz i powinien być tak umocowany, by w czasie przewozu nie mógł się on przetaczać.

Zdejmowanie bębna z kablem ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą dźwigu.

Swobodne staczanie lub zrzucanie bębna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnię ziemi jest niedopuszczalne.

Odcinki kabli zwinięte w kręgi powinny być w czasie przewozu ułożone w skrzyni samochodu na płask i powinny być w tym położeniu ręcznie zdejmowane oraz układane na powierzchni ziemi.

4.2. Środki transportu

Wykonawca przystępujący do budowy lub przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewożenia kabli,
- samochodu samowyładowczego,
- ciągnika kołowego.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót

5.1. Budowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót.

Układanie linii kablowych należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne zgodnie z zaleceniami ST-01.01 Roboty ziemne.

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: $S = nd + (n-1)a + 20$ [cm]

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie,

d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. .

Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

Skrzyżowanie lub zbliżenie	Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm	
	pionowa przy skrzyżowaniu	pozioma przy zbliżeniu
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi	15	5
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju	5	mogą się stykać
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV $U_n < 30$ kV	15	25
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 30 kV z kablami tego samego typu	15	10
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 30 kV z kablami tego samego rodzaju	50	50
Kabli różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV	15	25
Kabli z mufami sąsiednich kabli	Nie dopuszcza się	Jak l.p. 15

5.3. Układanie kabli w ziemi

5.3.1. Ogólne wymagania

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/mb. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powłoki,
- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż wskazana

przez producenta. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg ciepły, nie powinien przekraczać 5°C.

5.3.3. Zginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż podany przez producenta. Jeżeli jest brak danych to promień gięcia nie powinien być mniejszy niż określony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

5.3.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm.

Folia z tworzywa sztucznego (taśma ostrzegawcza) do oznaczenia trasy linii kablowej powinna znajdować się nad kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35cm. W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej wysokości.

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,95 skali Proktora wg BN-72/8932-01.

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż:

- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,
- 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, z
- wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,
- 90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 30kV, ułożonych na użytkach rolnych,
- 50 cm - dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV.

5.3.5. Uszczelnianie otworów przepustów.

Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami powinny być na długości ok. 10 cm uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - pianką poliuretanową odporną na działanie wilgoci, przy czym materiał ten powinien otaczać kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach ciepłych kabla jego osłona lub powłoka nie ocierała się o krawędź rury.

Otwory rurowych przepustów rezerwowych powinny być z obu stron albo zamknięte za pomocą fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo całkowicie zatłkane wymienioną pianką poliuretanową.

5.3.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i

w miarę możliwości w największym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli o napięciu znamionowym do 30 kV ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych.

Rodzaj urządzenia podziemnego	Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm	
	pionowa przy skrzyżowaniu	pozioma przy zbliżeniu
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, ciepłne, gazowe z gazami niepalnymi.	25 + średnica rurociągu	25 + średnica rurociągu
Rurociągi z gazami i cieczami palnymi	uzgodnić z właścicielem rurociągu lecz nie mniej niż lp.1	
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi	nie mogą się krzyżować	200
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka)	nie mogą się krzyżować	40
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały	nie mogą się krzyżować	50*
Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych	wg PN-86/E-05003/01	

* dopuszcza się zmniejszenie odległości pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnieniu odstępowania z użytkownikami obiektów.

5.3.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej największym miejscu.

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami

Rodzaj krzyżowanego obiektu	Długość przepustu na skrzyżowaniu
Rurociąg	średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej strony
Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami	szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony
Droga o przekroju szlakurowym z rowami odwadniającymi	szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej strony
Droga w nasypie	Szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od dolnej krawędzi nasypu

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 80 cm. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu).

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.

Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.

W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym; na terenach zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi.

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi -wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [25].

5.3.8. Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z polietylenu twardego gładkościenny i karbowanych.

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne.

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 40 cm - od powierzchni chodnika i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

5.3.9. Wypełnianie wykopu gruntem

Przed wypełnianiem wykopu gruntem należy kable przysypać 10 cm warstwą piasku.

Grunť, którym wypełniany jest wykop z ułożonymi kablami powinien być wprowadzany do wykopu warstwami o grubości ok. 0,2 m, a każda taka warstwa powinna być zagęszczana za pomocą np. wibratora mechanicznego.

Przed zagęszczaniem zaleca się nawilżyć co najmniej pierwszą, licząc od dna, warstwę wprowadzonego do wykopu gruntu miejscowego, polewając całą powierzchnię tej warstwy wodą.

Na powierzchni pierwszej, zagęszczonej warstwy gruntu należy ułożyć pas folii z tworzywa sztucznego.

Wprowadzanie do wykopu co najmniej pierwszej warstwy gruntu należy wykonywać możliwie niezwłocznie, w tym samym dniu roboczym, w którym w danej części wykopu zakończono układanie kabli. W przypadku braku możliwości ułożenia w danej części wykopu w ciągu jednego dnia roboczego wszystkich równolegle układanych kabli, dopuszcza się pozostawienie w wykopie kabli nie zasypanych gruntem przez czas niezbędnej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania środków, np. ciągłego nadzoru, skutecznie zabezpieczających ułożone kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne lub kradzieżą.

5.4. Układanie kabli w kanałach

5.4.1. Przesuwanie kabli

Kable układane w kanałach powinny być przesuwane po rolkach kablowych, przy czym w razie potrzeby ramy rolek powinny być dostosowane do przymocowania ich (za pomocą uchwytów śrubowych) do krawędzi drabinek (pótek).

W przypadku układania kabli na dnie kanałów o głębokości nie przekraczającej 0,5 m

oraz układania kabli na górnych drabinkach (wspornikach), dopuszcza się przesuwanie kabla po rolkach rozstawionych na poboczu kanału, w możliwie małej odległości od jego krawędzi i następnie ręczne umieszczanie kabla na ww. elementach kanału.

5.4.2. Ułożenie i mocowanie kabli wielożyłowych.

Kable wielożyłowe powinny być w kanałach ułożone i umocowane zgodnie z postanowieniami normy N SEP-004.

5.4.3. Ułożenie i mocowanie wiązek kabli 1 -żyłowych.

5.4.3.1 Mocowanie wiązek do konstrukcji.

Trójkątne i płaskie wiązki kabli 1 -żyłowych, układane w kanale na drabinkach i wspornikach, powinny być przymocowane do tych konstrukcji za pomocą uchwytów, uniemożliwiających wysuwanie się z nich kabli w warunkach działania na dowolny kabel w wiązce siły osiowej o wartości 1,5 kN. Szerokość uchwytu powinna wynosić co najmniej 40 mm, a uchwyt powinien być przymocowany do konstrukcji za pomocą śrub o wytrzymałości nie mniejszej od wytrzymałości śrub stalowych M10 zwykłej jakości.

Pod uchwytem, na całym obwodzie wiązki kabli, powinna być umieszczona elastyczna (np. gumowa)

przekładka o grubości co najmniej 2 mm i szerokości co najmniej 50 mm.

Odległości pomiędzy każdymi dwoma sąsiednimi uchwytami wiązki powinny być nie większe, niż:

- 1,6 m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi aluminiowymi o przekroju 120 mm²,
- 2,0 m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi aluminiowymi o przekroju 240 mm²,
- 2,4 m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi miedzianymi o przekroju 300 mm².

5.4.3.2. Opaski wiązek.

Opaski wiązek kabli 1 -żyłowych powinny być wykonane z przylepnej taśmy o szerokości 25 mm i powinny być wykonywane w postaci ścisłego, 2-warstwowego obwoju z zakładką długości ok. 5 cm, nakładanego stroną przylepną do kabli.

Odległości pomiędzy każdymi dwoma sąsiednimi opaskami wiązek kabli ułożonych swobodnie na dnie kanału oraz pomiędzy opaską a uchwytem wiązki w przypadku wiązek mocowanych do konstrukcji powinny być nie większe, niż:

- 0,8 m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi aluminiowymi o przekroju 120 mm²,
- 1,0 m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi aluminiowymi o przekroju 240 mm²,
- 1,2 m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi miedzianymi o przekroju 300 mm².

5.4.3.3. Wstępne wygięcie wiązek przymocowanych do konstrukcji.

Ułożone poziomo i mocowane do konstrukcji za pomocą uchwytów wiązki kabli 1-żyłowych powinny być wstępnie wygięte w każdym obszarze pomiędzy sąsiednimi dwoma uchwytami w taki sposób, aby wartość strzałki wygięcia w połowie odległości pomiędzy uchwytami wynosiła ok. 50 mm, przy czym wygięcie wszystkich wiązek ułożonych równolegle (np. na tej samej drabince) powinno być wykonane w tym samym kierunku.

5.4.3.4 Wstępne wygięcie wiązek ułożonych na dnie kanału.

Wiązki kabli 1 -żyłowych ułożonych swobodnie na dnie kanału powinny być, po nałożeniu opasek, wstępnie wygięte w taki sposób, aby odległość pomiędzy sąsiednimi

punktami wygięcia wiązki w tym samym kierunku wynosiła ok. 4 m, a strzałka wygięcia wiązki w połowie tej odległości - ok. 100 mm.

5.4.3.5 Mocowanie i wstępne wyginanie kabli 1-żyłowych ułożonych z prześwitem.

Kable 1-żyłowe, tworzące linie trójfazową, układane na drabinkach lub wspornikach równoległe, z prześwitem powinny być mocowane do tych konstrukcji za pomocą uchwytów rozmieszczonych w odległościach nie większych od podanych w p. 5.4.3.2. Uchwyty i sposób ich nałożenia powinny być takie, jak określono w p. 5.4.3.1, a same uchwyty powinny być wykonane z materiału niemagnetycznego, przy czym zaleca się stosowanie uchwytów z tworzyw sztucznych. Ułożone poziomo i mocowane do konstrukcji kable 1-żyłowe powinny być wstępnie wygięte w każdym obszarze pomiędzy sąsiednimi dwoma uchwytami w taki sposób, aby wartość strzałki wygięcia w połowie odległości pomiędzy ww. uchwytami wynosiła ok. 50 mm, przy czym wygięcie wszystkich trzech kabli powinno być wykonane w tym samym kierunku.

5.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić samoczynne wyłączanie przy układzie sieci zasilającej NnNn TN-C. Instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-C-S. Wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowe- prądowe powinny być o działaniu bezpośrednim i czułości do 30 mA.

Ochronę przeciwporażeniową stosować zgodnie norma PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001.

5.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OKi) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności.

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,
- znak użytkownika kabla,
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych),
- rok ułożenia kabla.

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi.

5.7. Obudowy pod złącza kablowe

Obudowa może być w postaci gotowego prefabrykowanego elementu. Wszystkie elementy obudowy powinny:

- posiadać widoczną i trwałą cechę określającą datę produkcji (co najmniej miesiąc i rok produkcji),
- posiadać symbol jednoznacznie identyfikujący oznaczony nim element,
- wymaga się aby data produkcji elementów obudowy była nie wcześniejsza, niż 12 miesięcy przed terminem dostawy,
- widoczne i trwałe określenie poziomu zagłębienia fundamentu złącza w gruncie zrealizowane w sposób uniemożliwiający jego usunięcie,
- obudowy powinny posiadać sprawną wentylację.

5.7.1. Zakończenia kabli wprowadzonych do stacji transformatorowej

Kable wprowadzane do stacji zakończyć głowicą wykonaną w technologii:

- nasuwanej lub termokurczliwej - dla rozdzielnic w izolacji SF₆,
- nasuwanej, termo- lub zimnokurczliwej - dla rozdzielnic z izolacją powietrzną.

5.8. Wymagania szczegółowe realizacji linii kablowych

5.8.1. Sieć kablowa

Kable układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 0,7m w stosunku do docelowej rzędnej terenu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 cm przykryć folią koloru niebieskiego grubości min. 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kabel w wykopie lecz nie mniejsza niż 20 cm. Nie ujawnione na planach zbliżenia projektowanego kabla z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH)

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

Tabela 1. Zestawienie linii kablowych układanych w ziemi – instalacje elektryczne

Lp	Nr kabla	Typ kabla	Od rozdzielnicy	Od lokalizacja	Do urządzenia/ skrzynki	Do urządzenie (oznaczenie technologiczne)
1	WER11.1.2-03	YKYzo 5x4	R11.1.2	Osadnik wtórny OWT nr 11.1	Ogrzewanie bieżni	Osadnik wtórny OWT nr 11.1
2	WER11.1.2-04	YKYzo 5x2,5	R11.1.2	Osadnik wtórny OWT nr 11.1	Ogrzewanie rurociągu	Osadnik wtórny OWT nr 11.1
3	WER11.1.2-05	YKYzo 5x2,5	R11.1.2	Osadnik wtórny OWT nr 11.1	Ogrzewanie rurociągu	Osadnik wtórny OWT nr 11.1
4	WER11.2.2-03	YKYzo 5x4	R11.2.2	Osadnik wtórny OWT nr 11.2	Ogrzewanie bieżni	Osadnik wtórny OWT nr 11.2
5	WER11.2.2-04	YKYzo 5x2,5	R11.2.2	Osadnik wtórny OWT nr 11.2	Ogrzewanie rurociągu	Osadnik wtórny OWT nr 11.2
6	WER11.2.2-05	YKYzo 5x2,5	R11.2.2	Osadnik wtórny OWT nr 11.2	Ogrzewanie rurociągu	Osadnik wtórny OWT nr 11.2
7	WER13pw-02	YDYzo 3x1,5	R13pw	Przepompownia osadu recykulowanego nadmiernego PRN nr 13	Oświetlenie wewnętrzne	Przepompownia osadu recykulowanego nadmiernego PRN nr 13
8	WER13pw-03	YDYzo 5x4	R13pw	Przepompownia osadu recykulowanego nadmiernego PRN nr 13	Zestaw gniazd remontowych	Przepompownia osadu recykulowanego nadmiernego PRN nr 13
9	WER14-01	YAKXS 4x70	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	RGnn	Stacja transformatorowa nowa STN nr 22
10	WER14-06.1	YKY 4x2,5	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.1	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
11	WER14-07.1	YKY 4x2,5	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.1	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
12	WER14-08.1	2YSLCY-J 4x6	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.2	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
13	WER14-09.1	2YSLCY-J 4x6	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.2	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
14	WER14-11.1	2YSLCY-J 4x6	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.2	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
15	WER14-12	YKY 4x2,5	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	Szafka zasilająco-sterująca osadnika wtórnego	Osadnik wtórny OWT.1 nr 11.1
16	WER14-13	YKY 4x10	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	Szafka sterująco-zasilająca ogrzewania	Osadnik wtórny OWT.1 nr 11.1
17	WER14-14	YKY 4x2,5	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	Szafka zasilająco-sterująca osadnika wtórnego	Osadnik wtórny OWT.2 nr 11.2
18	WER14-15	YKY 4x10	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	Szafka sterująco-zasilająca ogrzewania	Osadnik wtórny OWT.2 nr 11.2
19	WER14-16	YDYzo 3x2,5	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	Gniazda 230VAC	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14
20	WER14-16	YDYzo 3x1,5	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	Oświetlenie obiektu	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

21	WER14-25	YKY 4x10	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	R13pw	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
22	WER16-01	YAKXS 4x50	RGnn	Stacja transformatorowa nowa STN nr 22	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
23	WER16-04.1	2YSLCY-J 4x6	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.1	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
24	WER16-05.1	2YSLCY-J 4x4	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.2	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
25	WER16-06.1	2YSLCY-J 4x6	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.3	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
26	WER16-07.1	2YSLCY-J 4x4	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.4	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
27	WER16-08	YKY 3x2,5	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	Oświetlenie na pomostach	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
28	WER18-100	YKYzo 5x10	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Tablica kontrolna zageszczacza osadu R18.1	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
29	WER18-101	YKYzo 5x2,5	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Tablica kontrolna automat. zespołu przygot. polielektrolit	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
30	WER18-102	YKY 4x10	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	R36pw	Pomieszczenie odbioru osadu POO nr 36
31	WER18-103	YKY 4x10	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38
32	WER18-104.1	YKY 4x2,5	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	SS17.1	Zbiornik osadu nadmiernego ZON nr 17
33	WER18-105.1	YKY 4x2,5	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	SS17.2	Zbiornik osadu nadmiernego ZON nr 17
34	WER18-106	YKYzo 5x2,5	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Szafa zasilająco-sterująca maceratora nożowo-sitowego	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
35	WER19-01.1	YAKXS 4x185	RGnn	Stacja transformatorowa nowa STN nr 22	R19	Budynek administracyjny BA nr 19
36	WER19-01.2	HDGs 2x1,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Przycisk PWP	Budynek administracyjny BA nr 19
37	WER19-01.3	HDGs 2x1,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Przycisk PWP	Budynek administracyjny BA nr 20
38	WER19-02	YDYzo 3x1,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 19
39	WER19-03	YDYzo 3x1,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 19
40	WER19-04	YDYzo 3x1,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 19
41	WER19-05	YDYzo 3x1,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 19
42	WER19-06	YDYzo 3x1,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Oświetlenie zewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 19
43	WER19-07	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
44	WER19-08	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
45	WER19-09	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
46	WER19-10	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

47	WER19-11	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
48	WER19-12	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
49	WER19-13	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
50	WER19-14	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
51	WER19-15	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
52	WER19-16	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
53	WER19-17	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
54	WER19-18	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
55	WER19-19	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
56	WER19-20	YDYzo 5x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Puszka 400VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
57	WER19-20	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
58	WER19-21	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
59	WER19-23	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
60	WER19-24	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
61	WER19-25	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 19
62	WER19-26	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC zewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 19
63	WER19-27	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC zewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 19
64	WER19-28	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Gniazda 230VAC zewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 19
65	WER19-29	YDYzo 5x4	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Jednostka klimatyzacyjna	Budynek administracyjny BA nr 19
66	WER19-30	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Centrala wentylacyjna C1	Budynek administracyjny BA nr 19
67	WER19-31	YDYzo 3x2,5	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	Centrala wentylacyjna C2	Budynek administracyjny BA nr 19
68	WER19-32	4xYAKXS 120	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	RK	Budynek administracyjny BA nr 19
69	WER19-33	YLYzo 5x10	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	RW	Budynek administracyjny BA nr 19
70	WER19-34	YLYzo 5x10	R19	Budynek administracyjny BA nr 19	RGar	Budynek administracyjny BA nr 19
71	WER20-01.1	YAKXS 4x25	RGnn	Stacja transformatorowa nowa STN nr 22	R20	Budynek administracyjny BA nr 20
72	WER20-01.2	HDGs 2x1,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Przycisk PWP	Budynek administracyjny BA nr 20
73	WER20-01.3	HDGs 2x1,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Przycisk PWP	Budynek administracyjny BA nr 19
74	WER20-02	YDYzo 3x1,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 20
75	WER20-03	YDYzo 3x1,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 20
76	WER20-04	YDYzo 3x1,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 20
77	WER20-05	YDYzo 3x1,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 20
78	WER20-06	YDYzo 3x1,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 20

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

79	WER20-07	YDYzo 3x1,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Oswietlenie zewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 20
80	WER20-10	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
81	WER20-11	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
82	WER20-12	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
83	WER20-13	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
84	WER20-14	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
85	WER20-15	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
86	WER20-16	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
87	WER20-17	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
88	WER20-18	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
89	WER20-19	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
90	WER20-25	YDYzo 3x2,5	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Centrala wentylacyjna C3	Budynek administracyjny BA nr 20
91	WER20-25	YDYzo 5x4	R20	Budynek administracyjny BA nr 20	Jednostka klimatyzacyjna	Budynek administracyjny BA nr 20
92	WER36pw-02	YDYzo 3x1,5	R36pw	Pomieszczeni odbioru osadu POO nr 36	Oswietlenie wewnętrzne	Pomieszczeni odbioru osadu POO nr 36
93	WER36pw-03	YDYzo 5x4	R36pw	Pomieszczeni odbioru osadu POO nr 36	Zestaw gniazd remontowych	Pomieszczeni odbioru osadu POO nr 36
94	WER36pw-04	YDYzo 5x2,5	R36pw	Pomieszczeni odbioru osadu POO nr 36	Gniazdo 400VAC do zasilania bramy	Pomieszczeni odbioru osadu POO nr 36
95	WER36pw-05	YDYzo 5x2,5	R36pw	Pomieszczeni odbioru osadu POO nr 36	Gniazdo 400VAC do zasilania bramy	Pomieszczeni odbioru osadu POO nr 36
96	WER37.1pw-01	YKY 4x10	RGnn	Stacja transformatorowa nowa STN nr 22	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1
97	WER37.1pw-02.1	YKYzo 3x2,5	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1	Oswietlenie wewnętrzne	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1
98	WER37.1pw-03.1	YKYzo 3x2,5	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1	Oswietlenie wewnętrzne	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1
99	WER37.1pw-04.1	YKYzo 3x2,5	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1	Oswietlenie wewnętrzne	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1
100	WER37.1pw-05.1	YKYzo 3x2,5	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1	Oswietlenie wewnętrzne	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1
101	WER37.1pw-06	YDYzo 5x4	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1	Zestaw gniazd remontowych	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1
102	WER37.2pw-01	YKY 4x10	RGnn	Stacja transformatorowa nowa STN nr 22	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2
103	WER37.2pw-02.1	YKYzo 3x2,5	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2	Oswietlenie wewnętrzne	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2
104	WER37.2pw-03.1	YKYzo 3x2,5	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2	Oswietlenie wewnętrzne	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2
105	WER37.2pw-04.1	YKYzo 3x2,5	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2	Oswietlenie wewnętrzne	Wiata magazynowa osadu WMO.2

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

						nr 37.2
106	WER37.2pw-05.1	YKYzo 3x2,5	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2	Oswietlenie wewnętrzne	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2
107	WER37.2pw-06	YDYzo 5x4	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2	Zestaw gniazd remontowych	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2
108	WER38pw-02.1	YDYzo 3x2,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Oswietlenie wewnętrzne	Budynek garażowy C BGC nr 38
109	WER38pw-03.1	YDYzo 3x2,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Oswietlenie wewnętrzne	Budynek garażowy C BGC nr 38
110	WER38pw-04.1	YDYzo 3x2,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Oswietlenie wewnętrzne	Budynek garażowy C BGC nr 38
111	WER38pw-05	YDYzo 3x2,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazda 230VAC	Budynek garażowy C BGC nr 38
112	WER38pw-06	YDYzo 3x2,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazda 230VAC	Budynek garażowy C BGC nr 38
113	WER38pw-07	YDYzo 3x2,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazda 230VAC	Budynek garażowy C BGC nr 38
114	WER38pw-08	YDYzo 5x4	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazdo 400VAC	Budynek garażowy C BGC nr 38
115	WER38pw-09	YDYzo 5x4	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazdo 400VAC	Budynek garażowy C BGC nr 38
116	WER38pw-10	YDYzo 5x4	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazdo 400VAC	Budynek garażowy C BGC nr 38
117	WER38pw-11	YDYzo 5x4	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazdo 400VAC	Budynek garażowy C BGC nr 38
118	WER38pw-12	YDYzo 5x4	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazdo 400VAC do zasilania bramy	Budynek garażowy C BGC nr 38
119	WER38pw-13	YDYzo 5x4	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazdo 400VAC do zasilania bramy	Budynek garażowy C BGC nr 38
120	WER38pw-14	YDYzo 5x4	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Gniazdo 400VAC do zasilania bramy	Budynek garażowy C BGC nr 38
121	WER38pw-15	YDYzo 3x1,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Wentyator dachowy	Budynek garażowy C BGC nr 38
122	WER38pw-16	YDYzo 3x1,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Wentyator dachowy	Budynek garażowy C BGC nr 38
123	WER38pw-17	YDYzo 3x1,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Wentyator dachowy	Budynek garażowy C BGC nr 38
124	WER38pw-18	YDYzo 3x1,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Agregat grzewczo wentylacyjny	Budynek garażowy C BGC nr 38
125	WER38pw-19	YDYzo 3x1,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Agregat grzewczo wentylacyjny	Budynek garażowy C BGC nr 38
126	WER38pw-20	YDYzo 3x1,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Oswietlenie zewnętrzne	Budynek garażowy C BGC nr 38
127	WER71-08	YKY 4x1,5	R71	Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1	Przepustnica nr 1	Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1
128	WER71-09	YKY 3x2,5	R71	Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1	Oświetlenie na pomostach	Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1
129	WER71-09	YKY 4x1,5	R71	Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1	Przepustnica nr 2	Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1
130	WER71-10	YKY 4x1,5	R71	Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1	Przepustnica nr 3	Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1
131	WER72-08	YKY 4x1,5	R72	Reaktor biologiczny RB.2 nr 7.2	Przepustnica nr 1	Reaktor biologiczny RB.2 nr 7.2
132	WER72-09	YKY 4x1,5	R72	Reaktor biologiczny RB.2 nr 7.2	Przepustnica nr 1	Reaktor biologiczny RB.2 nr 7.2
133	WER72-10	YKY 4x1,5	R72	Reaktor biologiczny RB.2 nr 7.2	Przepustnica nr 1	Reaktor biologiczny RB.2 nr 7.2
134	WER72-14	YKY 3x2,5	R72	Reaktor biologiczny RB.2 nr 7.2	Oświetlenie na pomostach	Reaktor biologiczny RB.2 nr 7.2
135	WER8.1-01	2x(YAKXS 4x95)	R8.1	Stacja dmuchaw SD nr 7	RGnn	Stacja transformatorowa nowa STN

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

						nr 22
136	WER8.1-02	YAKXS 5x50	R7.1	Stacja dmuchaw SD nr 7	Dmuchawa nr 1 (istniejąca)	Stacja dmuchaw SD nr 7
137	WER8.1-03	YAKXS 5x50	R7.1	Stacja dmuchaw SD nr 7	Dmuchawa nr 2 (projektowana)	Stacja dmuchaw SD nr 7
138	WER8.1-03	YAKXS 5x50	R7.1	Stacja dmuchaw SD nr 7	Dmuchawa nr 2 (projektowana)	Stacja dmuchaw SD nr 7
139	WER8.1-03	YAKXS 5x50	R7.1	Stacja dmuchaw SD nr 7	Dmuchawa nr 2 (projektowana)	Stacja dmuchaw SD nr 7
140	WERGar-02	YDYzo 3x1,5	RGar	Budynek administracyjny BA nr 20	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 20
141	WERGar-03	YDYzo 3x2,5	RGar	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
142	WERGar-04	YDYzo 3x2,5	RGar	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
143	WERGar-05	YDYzo 5x4	RGar	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazdo 400VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
144	WERK-02	YDYzo 3x1,5	RK	Budynek administracyjny BA nr 20	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 20
145	WERK-03	YDYzo 3x2,5	RK	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
146	WERK-04	YDYzo 3x2,5	RK	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
147	WERK-05	YDYzo 3x4	RK	Budynek administracyjny BA nr 20	Szafa sterowniczo-zasilająca kotłowni	Budynek administracyjny BA nr 20
148	WERK-06	YAKY 5x16	RK	Budynek administracyjny BA nr 20	Szafa sterowniczo-zasilająca pompy ciepła	Budynek administracyjny BA nr 20
149	WERK-07	YAKY 5x2,5	RK	Budynek administracyjny BA nr 20	Jednostka klimatyzacyjna	Budynek administracyjny BA nr 20
150	WERW-02	YDYzo 3x1,5	RW	Budynek administracyjny BA nr 20	Oświetlenie wewnętrzne	Budynek administracyjny BA nr 20
151	WERW-03	YDYzo 3x2,5	RW	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
152	WERW-04	YDYzo 3x2,5	RW	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazda 230VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
153	WERW-05	YDYzo 5x4	RW	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazdo 400VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
154	WERW-06	YDYzo 5x4	RW	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazdo 400VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
155	WERW-07	YDYzo 5x4	RW	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazdo 400VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
156	WERW-08	YDYzo 5x4	RW	Budynek administracyjny BA nr 20	Gniazdo 400VAC	Budynek administracyjny BA nr 20
157	WSR13-04.2	YKSLYekw 2x2x0,5	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.1	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
158	WSR13-04.3	YKSY 19x1	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.1	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
159	WSR13-05.2	YKSLYekw 2x2x0,5	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.2	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
160	WSR13-05.3	YKSY 19x1	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.2	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
161	WSR13-06.2	YKSLYekw 2x2x0,5	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.3	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
162	WSR13-06.3	YKSY 19x1	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.3	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
163	WSR13-07.2	YKSLYekw 2x2x0,5	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.4	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

164	WSR13-07.3	YKSY 19x1	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16	SS16.4	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
165	WSR14-06.2	YKSY 19x1	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.1	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
166	WSR14-07.2	YKSY 19x1	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.1	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
167	WSR14-08.2	YKSLYekw 2x2x0,5	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.2	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
168	WSR14-08.3	YKSY 19x1	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.2	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
169	WSR14-09.2	YKSLYekw 2x2x0,5	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.2	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
170	WSR14-09.3	YKSY 19x1	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.2	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
171	WSR14-11.2	YKSLYekw 2x2x0,5	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.2	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
172	WSR14-11.3	YKSY 19x1	R14	Komora pomiarowa ilości ścieków PQO nr 14	SS13.2	Przepompownia osadu recykulowanego i nadmiernego PORN nr 13
173	WSR18-104.3	YKSY 19x1	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	SS17.1	Zbiornik osadu nadmiernego ZON nr 17
174	WSR18-104.2	YKSLYekw 2x2x0,5	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	SS17.1	Zbiornik osadu nadmiernego ZON nr 17
175	WSR18-105.2	YKSLYekw 2x2x0,5	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	SS17.2	Zbiornik osadu nadmiernego ZON nr 17
176	WSR18-105.3	YKSY 19x1	R18	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	SS17.2	Zbiornik osadu nadmiernego ZON nr 17
177	WSR37.1pw-02.2	YKSY 4x1,5	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2	Przyciski sterowania oświetleniem	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2
178	WSR37.1pw-02.2	YKSY 4x1,5	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1	Przyciski sterowania oświetleniem	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1
179	WSR37.1pw-03.2	YKSY 4x1,5	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2	Przyciski sterowania oświetleniem	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2
180	WSR37.1pw-03.2	YKSY 4x1,5	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1	Przyciski sterowania oświetleniem	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1
181	WSR37.1pw-04.2	YKSY 4x1,5	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2	Przyciski sterowania oświetleniem	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2
182	WSR37.1pw-04.2	YKSY 4x1,5	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1	Przyciski sterowania oświetleniem	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

183	WSR37.1pw-05.2	YKSY 4x1,5	R37.2pw	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2	Przyciski sterowania oświetleniem	Wiata magazynowa osadu WMO.2 nr 37.2
184	WSR37.1pw-05.2	YKSY 4x1,5	R37.1pw	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1	Przyciski sterowania oświetleniem	Wiata magazynowa osadu WMO.1 nr 37.1
185	WSR38pw-02.2	YKSY 4x1,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Przyciski sterowania oświetleniem	Budynek garażowy C BGC nr 38
186	WSR38pw-03.2	YKSY 4x1,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Przyciski sterowania oświetleniem	Budynek garażowy C BGC nr 38
187	WSR38pw-04.2	YKSY 4x1,5	R38pw	Budynek garażowy C BGC nr 38	Przyciski sterowania oświetleniem	Budynek garażowy C BGC nr 38

Tabela 2. Zestawienie linii kablowych układanych w ziemi - AKPiA

L.p.	Oznaczenie kabla	Typ kabla	Od (rozdzielnica)	Od (lokalizacja)	Do (urządzenie)	Do (lokalizacja)
1	WEPLC1.2-110	YKYzo 3x2,5	PLC1.2	Stacja dmuchaw SD nr 8	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7
2	WEPLC1.2-111	YKYzo 3x2,5	PLC1.2	Stacja dmuchaw SD nr 8	SA_RB.2	Reaktor biologiczny RB nr 7
3	WEPLC1.2-112	YKYzo 3x2,5	PLC1.2	Stacja dmuchaw SD nr 8	SA_RB.3	Reaktor biologiczny RB nr 7
4	WEPLC1.2-113	YKYzo 3x2,5	PLC1.2	Stacja dmuchaw SD nr 8	SA_RB.4	Reaktor biologiczny RB nr 7
5	WEPLC1.2-114	YKYzo 3x2,5	PLC2	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14	SA_K24	Komora K24
6	WEPLC3-110	YKYzo 3x2,5	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Przypływomierz osadu niezageszczanego DN125	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
7	WEPLC3-111	YKYzo 3x2,5	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Przypływomierz osadu zageszczanego DN80	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
8	WEPLC3-112	YKYzo 3x2,5	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Przypływomierz polielektrolitu DN25	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
Kable komunikacyjne						
9	WKPLC1.2-100.1	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	PLC1.2	Stacja dmuchaw SD nr 8	SA_RB.4	Reaktor biologiczny RB nr 7
10	WKPLC1.2-100.1.1	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.4	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przetwornik +PLC1.2=113-B1	Reaktor biologiczny RB nr 7
11	WKPLC1.2-100.2	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.4	Reaktor biologiczny RB nr 7	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7
12	WKPLC1.2-100.2.1	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przetwornik +PLC1.2=110-B1	Reaktor biologiczny RB nr 7
13	WKPLC1.2-100.2.2	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przepustnica +R72=08-M1	Reaktor biologiczny RB nr 7

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

		1x2x1				
14	WKPLC1.2-100.2.3	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przepustnica +R72=09-M1	Reaktor biologiczny RB nr 7
15	WKPLC1.2-100.2.4	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przepustnica +R72=10-M1	Reaktor biologiczny RB nr 7
16	WKPLC1.2-100.2.5	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przepustnica +R71=08-M1	Reaktor biologiczny RB nr 7
17	WKPLC1.2-100.2.6	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przepustnica +R71=09-M1	Reaktor biologiczny RB nr 7
18	WKPLC1.2-100.2.7	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przepustnica +R71=10-M1	Reaktor biologiczny RB nr 7
19	WKPLC1.2-100.3	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.1	Reaktor biologiczny RB nr 7	SA_RB.2	Reaktor biologiczny RB nr 7
20	WKPLC1.2-100.3.1	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.2	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przetwornik +PLC1.2=111-B1	Reaktor biologiczny RB nr 7
21	WKPLC1.2-100.4	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.2	Reaktor biologiczny RB nr 7	SA_RB.3	Reaktor biologiczny RB nr 7
22	WKPLC1.2-100.4.1	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.2	Reaktor biologiczny RB nr 7	Przetwornik +PLC1.2=112-B1	Reaktor biologiczny RB nr 7
23	WKPLC1.2-100.5	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_RB.3	Reaktor biologiczny RB nr 7	PLC1.2	Stacja dmuchaw SD nr 8
24	WKPLC1.2-101.1	PROFINET 2x2x0,64 typ A kat.5	PLC1.2	Stacja dmuchaw SD nr 8	Dmuchawa SD1	Stacja dmuchaw SD nr 8
25	WKPLC1.2-101.2	PROFINET 2x2x0,64 typ A kat.5	Dmuchawa SD1	Stacja dmuchaw SD nr 8	Dmuchawa SD2	Stacja dmuchaw SD nr 8
26	WKPLC1.2-101.3	PROFINET 2x2x0,64 typ A kat.5	Dmuchawa SD2	Stacja dmuchaw SD nr 8	Dmuchawa SD3	Stacja dmuchaw SD nr 8
27	WKPLC1.2-101.4	PROFINET 2x2x0,64 typ A kat.5	Dmuchawa SD3	Stacja dmuchaw SD nr 8	Dmuchawa SD4	Stacja dmuchaw SD nr 8
28	WKPLC1.2-101.5	PROFINET 2x2x0,64 typ A kat.5	Dmuchawa SD4	Stacja dmuchaw SD nr 8	PLC1.2	Stacja dmuchaw SD nr 8

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

29	WKPLC2-101.1	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	PLC2	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14	SA_K24	Komora K24
30	WKPLC2-101.1.1	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_K24	Komora K24	Przetwornik +PLC1.2=114-B1	Komora K24
31	WKPLC2-101.2	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	SA_K24	Komora K24	PLC2	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14
32	WKPLC2-99.1	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	PLC2	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14	Falownik +R14=06=U1	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14
33	WKPLC2-99.2	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	Falownik +R14=06=U1	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14	Falownik +R14=07=U1	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14
34	WKPLC2-99.3	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	Falownik +R14=07=U1	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14	Falownik +R14=08=U1	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14
35	WKPLC2-99.4	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	Falownik +R14=08=U1	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14	PLC2	Komora pomiarowa ilości osadu PQO nr 14
36	WKPLC3-99.1	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Tablica kontrolna zageszczacza osadu R18.1	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
37	WKPLC3-99.2	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	Tablica kontrolna zageszczacza osadu R18.1	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Tablica kontrolna automat. zespołu przygotow. polielektrolit	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
38	WKPLC3-99.3	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	Tablica kontrolna automat. zespołu przygotow. polielektrolit	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Tablica kontrolna maceratora R18.3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
39	WKPLC3-99.4	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	Tablica kontrolna maceratora R18.3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Przepl. el-mag. DN25 polielektrolitu	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
40	WKPLC3-99.5	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	Przepl. el-mag. DN25 polielektrolitu	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Przepl. el-mag. DN125 osadu niezageszczanego	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
41	WKPLC3-99.6	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	Przepl. el-mag. DN125 osadu niezageszczanego	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Przepl. el-mag. DN80 osadu zageszczanego	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
42	WKPLC3-99.7	UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1	Przepl. el-mag. DN80 osadu zageszczanego	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
	Kable sterowniczo- pomiarowe					

07. ROBOTY ELEKTRYCZNE

ST-07.01. Linie Kablowe

43	WSPPLC1.2-101.1	YKSLYekw-P 2x2x0,75	PLC1.2	Stacja dmuchaw SD nr 8	Sonda pomiru cisnienia	Stacja dmuchaw SD nr 8
44	WSPPLC3-100.1	2xYKSY 24x1,5	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	R16	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
45	WSPPLC3-100.2	YKSY 7x1,5	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Tablica kontrolna zageszczacza osadu R18.1	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
46	WSPPLC3-100.3	YKSY 7x1,5	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Tablica kontrolna automat. zespołu przygotow. polielektrolit	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
47	WSPPLC3-100.4	YKSY 7x1,5	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Tablica kontrolna maceratora R18.3	Wydzielona komora fermentacyjna otwarta WKFO nr 16
48	WSPPLC3-101.1	YKSLYekw-P 2x2x0,75	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Sonda pomiaru poziomu	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18
49	WSPPLC3-101.2	YKSLYekw-P 2x2x0,75	PLC3	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18	Sonad poziomu LIRT/H(SZOO)	Stacja zageszczania i odwadniania osadu SZOO nr 18

Oznaczenie numeru kabla:

Wx(Rozdzielnica)-(nr.układu).(nr kolejny kabla w układzie)

Gdzie x=E(zasilający), S(sterowniczy), ZP (zasilająco-pomiarowy, K (komunikacyjny)

5.8.2. Kolizje sieci

Ewentualne kolizje sieci nie ujawnione na planie należy usunąć zgodnie z niniejszą specyfikacją i obowiązującymi przepisami

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela Inwestora.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów deklaracje zgodności i gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiału znakiem CE.

Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzęt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

6.3.3. Układanie kabli

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, odległości folii ochronnej od kabla,
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą miernika izolacji o napięciu 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV :

- 20 MΩ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej,
- 100 MΩ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej,

dla kabli o napięciu znamionowym powyżej 1kV :

- 40 MΩ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej,
- 100 MΩ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej.

W kablu o długości większej niż 1 km wartość rezystancji izolacji należy przeliczyć na 1 km długości linii kablowej. Obliczona wartość nie powinna być mniejsza niż podane powyżej.

6.3.6. Próba napięciowa izolacji

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym, wyprostowanym lub przemiennym 50Hz. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoków, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego fabrycznego kabla,
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 uA.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

7.1.3. Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,
- geodezyjną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z badań i prób oraz dokonanych pomiarów,
- protokoły odbioru robót zanikających,
- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny.

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 00.01 pkt. 8.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie nakłady niezbędne do ich realizacji takie jak:

- ułożenia kabla,
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
- wykonanie robót ziemnych (wykop, podsypka i obsypka piaskiem, zasypka, zagęszczenie gruntu),
- montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów,
- zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania i składowanie,
- wykonanie robót montażowych,
- wykonanie przebić i otworów,
- wykonanie podłączenia urządzeń,
- zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych,
- oznakowanie kabli,
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych

- protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami między innymi:
- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego,
 - pomiary elektryczne obwodu,
 - pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 - pomiary impedancji pętli zwarciowej,
 - pomiary kabli energetycznych,
- próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów,
 - wykonanie pomiarów, odbiorów,
 - doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-E-01002	Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
N SEP-E-004	"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."
PN-90/E-06401.01	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne
PN-90/E-06401.02	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył
PN-90/E-06401.03	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV
PN-90/E-06401.04	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV
PN-90/E-06401.05	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wewnętrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV
PN-76/E-90250/Az3:1999	Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania i badania (Zmiana Az3).
PN-76/E-90305	Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
BN-6816353-03	Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-73/3725-16	Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
BN-74/3233-17	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
PN-83/E-90151	Kable i przewody elektryczne
PN-IEC/TS 61312-3:2004	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)

9.2. Inne

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - PBUE z 1997 r.
- Prawo Budowlane z 1994 r.,
- Prawo Energetyczne z 1997 r.
- Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym:
- Rozp. MGPIB z 14.12.1994 r - Budynki i ich wyposażenie (zaktualizowane Rozp. M. Infrastr. z 12.04.2002 r.)
- Rozp. MGIP z 20.12.2004 r. - tzw. przyłączeniowe