

Starogard Gdański, dn. 09.07.2020 r.

Nr sprawy 3/PN/2020

Przedmiot zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Owidzka w Starogardzie Gdańskim”.

1. Pytanie:

Zwracam się z ogromną prośbą o udostępnienie Przedmiaru Robót (Kosztorys ślepy).

Odpowiedź:

W załączniku 1 umieszczono: Przedmiar.

W załączniku 2 umieszczono: Kosztorys nakładczy.

2. Pytanie:

Treść SIWZ i ogłoszenie zamówienia dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej.

Natomiast w "projekcie" mamy Opis, plan zagospodarowania i rysunki dotyczące nowej/projektowanej również sieci Wodociągowej.

Proszę o dokładne wyjaśnienie czy zamówienie dotyczy całego zakresu Wod-kan czy tylko kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy tylko budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w treści SIWZ.

3. Pytanie:

W przewiercie sieci kanalizacyjnej wciągana jest rura DN350.

Proszę o dokładne podanie specyfikacji tej rury osłonowej DN350

Odpowiedź:

Rura PE HD 100-RC (dwuwarstwowa), DN355x32,2 SDR 11 PN16.