

DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU**NR 4/PN/2020**

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”.

Działając w trybie par. 24 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim Zamawiający przekazuje treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 z dnia 12.08.2020 r.

W związku z przerwą urlopową w miesiącu sierpniu u większości producentów tego typu urządzeń (większość firm jest zamknięta w sierpniu), uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 15 września 2020. Pozwoli to na rzetelne przygotowanie ofert w porozumieniu z producentami urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 12.08.2020 r.

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i zmienia termin składania ofert. Nowy termin składania ofert: **7.09.2020 r.** W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia pkt 17 i 19 SIWZ.

Pytanie nr 2 z dnia 15.08.2020 r.

Jako Przedstawiciel renomowanego dostawcy wirówek do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy urządzeń z 31.12.2020 na 31.01.2021 bez wydłużania końcowego terminu realizacji zadania, który przypada na 28.02.2021. Pozwoli to w pierwszej kolejności na zwiększenie konkurencyjności podczas procedury przetargowej oraz umożliwi wykorzystanie produktów z najwyższej półki. Dodatkowo nie jest nam znany dostawca wirówek, który w tak krótkim czasie wyprodukowałby urządzenie, chyba, że korzysta z urządzenia, które zostało już wyprodukowane i oczekuje w magazynie potencjalnego Dostawcy co jednoznacznie stanowi przesłankę w zakresie ograniczenia konkurencyjności.

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 15.08.2020 r.

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i zmienia termin dostawy urządzeń do dnia 31.01.2021 r. W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt. 7 SIWZ oraz § 2 ust.1 Projektu umowy.

Pytanie nr 3 z dnia 15.08.2020 r.

Potencjalny Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie dostawy wraz z montażem linii do zagęszczania lub odwadniania osadu, w której skład wchodziły: dostawa wirówki do zagęszczania lub odwadniania osadu, dostawa maceratora sitowo-nożowego, dostawa automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu wraz z automatyką w/w urządzeń, z których min. 1 dostawa z montażem linii do zagęszczania lub odwadniania osadu była o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie dwie dostawy stacji odwadniania osadu, w której skład wchodziły: dostawa wirówki odwadniania osadu, dostawa pomp nadawy, polimeru, przepływomierzy, dostawa automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu wraz z automatyką w/w urządzeń, z których to obydwie dostawy przekraczały 500 000 PLN brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 15.08.2020 r.

Zamawiający przychyła się do wniosku i Wykonawcy i zmienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia warunek określony w p-cie 8.1.b SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej **dwie dostawy wraz z montażem linii do zagęszczania lub odwadniania osadu, w której skład wchodziły co najmniej: dostawa wirówki do zagęszczania lub odwadniania osadu, dostawa automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu wraz z automatyką w/w urządzeń**, z których min. 1 dostawa z montażem linii do zagęszczania lub odwadniania osadu była o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto”

Pytanie nr 4 z dnia 15.08.2020 r.

Podany link do dokumentacji jest nieaktualny, nie ma możliwości ściągnięcia danych z serwera. W związku z powyższym prosimy o jego aktualizację i wydłużenie terminu na złożenie oferty do 31.08.2020.

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 15.08.2020 r.

Zamawiający umieścił dokumentację na swojej stronie internetowej w postaci plików .pdf

Pytanie nr 5 (wniosek) z dnia 17.08.2020 r.

Wnosimy o udostępnienie materiałów przetargowych.

Link WeTransfer "Link-do-dokumentacji-projektowej-1" do dokumentacji nie jest aktywnym. Po otwarciu nie zawiera ścieżki ani spakowanych plików dokumentacji.

Z tej przyczyny prosimy także o przesunięcia terminu składania ofert o min 1 tydzień.

Odpowiedź na pytanie nr 5 (wniosek) z dnia 17.08.2020 r.

Co do udostępnienia materiałów przetargowych Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4. Co do zmiany terminu składania ofert Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 6 z dnia 17.08.2020 r.

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o nazwie: „Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim” bardzo prosimy o odpowiedzi na następujące pytanie:

W OPZ podana jest max moc napędu bębna wirówki 18,5 kW. Nie jest podana wymagana moc napędu ślimaka. Ponieważ wirówki mogą być napędzane w różny sposób (dwa napędy elektryczne, napędy hydrauliczne, napędy hybrydowe, itp.), ponadto przy wielu konstrukcjach wirówek większa moc zainstalowana wiąże się ze sprawniejszą pracą maszyny i jednocześnie z mniejszym zużyciem

godzinowym energii elektrycznej. Prosimy więc o podanie wymaganego łącznego zużycia energii elektrycznej na godzinę pracy lub wymaganego max. zużycia energii na 1 m³ odwadnianego osadu dla samej wirówki.

Odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 17.08.2020 r.

Zamawiający rozszerza opis przedmiotu zamówienia w punkcie dotyczącym wymagań dla wirówki zgodnie z poniższym:

Ślimak: ochrona ślimaka przed wycieraniem poprzez wykonanie krawędzi zwoju z węgliku wolframu na bazie niklu. Silnik pomocniczy (wspomaganie ślimaka przez przetwornik częstotliwości) moc znamionowa 7,5 kW.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający informuje, że udzielone Wykonawcom odpowiedzi wprowadziły zmiany co do:

1. Terminu składania ofert
2. Warunku udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
3. Terminu dostawy urządzeń do Zamawiającego
4. Rozszerzenia Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań dla wirówki

Wszystkie wprowadzone zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w zmienionych dokumentach: SIWZ, Projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienił również Ogłoszenie o zamówieniu. Wszystkie te dokumenty stanowią załącznik do niniejszego pisma i są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisała

Prezes Zarządu

Joanna Myślińska