



STAR-WIK

Znak sprawy: 4/PN/2020

Starogard Gdański dn. 25.09.2020 r.

DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU

NR 4/PN/2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o., pn.: „Dostawa i montaż urządzeń do stacji zagęszczania osadu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Starogardzie Gdańskim”

Działając na podstawie §59 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o. Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla w/w zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę złożył:

EQUIMO Wojciech Łączkowski

Zapłocie 2, 62-001 Chludowo

Cena oferty: 1 591 841,40 zł brutto

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone cztery oferty. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Odrzucono oferty złożone przez:

1. Mikor Inżyniering sp. z o.o., Al. Krakowska 34A, 05-090 Janki

Podstawa z Regulaminu Udzielania Zamówień: §56 ust. 1 pkt. 2)

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył ofertę co do treści niezgodną z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia szczegółowo wyspecyfikował wymagania dotyczące urządzeń oferowanych przez Wykonawców. I tak, dla wirówki Zamawiający wymagał wykonania bębna wirówki z odlewów odśrodkowych ze stali nierdzewnej 1.4570-B1. Na wniosek jednego z oferentów, złożony w trakcie postępowania w dniu 21.08.2020 r. Zamawiający dopuścił jeszcze dwa gatunki stali, z jakich może zostać wykonany bęben wirówki: stali 1.4404 i 1.4401. Wykonawca w swojej ofercie, w Załączniku nr 4a „Karty urządzeń”, dla Karty dotyczącej wirówki, w punkcie „Materiał wykonania bębna [rodzaj stali]” wpisał: Lean

STAR-WIK Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 128 | tel. (58) 562 81 90 | fax (58) 710 75 78 | sekretariat@star-wik.pl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o. z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 128
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ pod numerem KRS 0000188316 | NIP 592-020-29-57
REGON 190550204 | wysokość kapitału zakładowego 43 347 600,- złotych

Duplex. Ponieważ jest to rodzaj stali, w którego zakresie mieści się kilka gatunków stali, Zamawiający w piśmie nr 55889/09/2020 z dnia 11.09.2020 r. zwrócił się do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty w zakresie podania gatunku stali, z jakiego będzie wykonany bęben wirówki. W odpowiedzi na to wezwanie Wykonawca w dniu 18.09.2020 r. przesłał wyjaśnienie, w którym zawarł informację: „materiał bębna, stal austeniczna, odlew odśrodkowy ze stali nierdzewnej (Lean Duplex) o oznaczeniu 1.4362 (stal lepsza niż w specyfikacji), według PREN 28-29”. Z wyjaśnienia tego wynika, iż Wykonawca do oferty przyjął wirówkę, której bęben zostanie wykonany ze stali 1.4362, a nie jak żądał tego Zamawiający, ze stali 1.4570-B1, 1.4404 lub 1.4401.

Tym samym wykonawca w ofercie zaproponował urządzenie niezgodne z treścią zapisów SIWZ i jego oferta, jako niezgodna z tymi zapisami podlega odrzuceniu.

2. Konsorcjum Firm: Voltoria Consulting, ul. Warszawska 4/2, 09-402 Płock i

Macrotec sp. z o.o., ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk

Podstawa z Regulaminu Udzielania Zamówień: §56 ust. 1 pkt. 2)

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył ofertę co do treści niezgodną z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia szczegółowo wyspecyfikował wymagania dotyczące urządzeń oferowanych przez Wykonawców. I tak, dla wirówki Zamawiający wymagał:

- a. wykonania bębna wirówki z odlewów odśrodkowych ze stali nierdzewnej 1.4570-B1. Na wniosek jednego z oferentów, złożony w trakcie postępowania w dniu 21.08.2020 r. Zamawiający dopuścił jeszcze dwa gatunki stali, z jakich może zostać wykonany bęben wirówki: stali 1.4404 i 1.4401. Wykonawca w swojej ofercie, w Załączniku nr 4a „Karty urządzeń”, dla Karty dotyczącej wirówki, w punkcie „Materiał wykonania bębna [rodzaj stali]” wpisał: AISI 304. Jest to w nomenklaturze europejskiej stal oznaczona numerem 1.4301. Tak więc bezpośrednio z oferty wynika, iż Wykonawca do oferty przyjął wirówkę, której bęben zostanie wykonany ze stali 1.4301, a nie jak żądał tego Zamawiający, ze stali 1.4570-B1, 1.4404 lub 1.4401.
- b. dostarczenia wirówki z silnikami: dla bębna o mocy znamionowej 18,5 kW oraz pomocniczym silnikiem wspomagającym ślimak o mocy znamionowej 7,5 kW. Wykonawca w swojej ofercie, w Załączniku nr 4a „Karty urządzeń”, dla Karty dotyczącej wirówki, w punkcie 10 „Inne” wpisał: „jeden silnik elektryczny napędzający bęben i ślimak poprzez przekładnię hydrauliczną”.

Tym samym wykonawca w ofercie zaproponował urządzenie niezgodne z treścią zapisów SIWZ i jego oferta, jako niezgodna z tymi zapisami podlega odrzuceniu.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów:

Kryterium cena oferty „C”: 100%

Streszczenie oceny ofert:

Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium „C”	Ilość punktów łącznie
EQUIMO Wojciech Łączkowski Zapłocie 2, 62-001 Chludowo	100,00	100,00
EKO-DBAJ Sp. z o.o. Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin	92,12	92,12

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie §61 ust. 1 oraz §74 ust. 2 Regulaminu umowa z Wykonawcą na udzielenie zamówienia może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PREZESZARZĄDU
Myślińska
Joanna Myślińska

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
“Star-Wik” Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
tel. 58-562-81-90, R-190550204
NIP 592 - 020 - 29 - 57