



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**
HK.9022.1.226.2025.AP.1

Starogard Gdański, dnia 30.07.2025



**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
podawanej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Starogard Gdański
za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.), §21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu niżej wymienionych sprawozdań z badań próbek wody:

numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	stwierdzone przekroczenia	
				nazwa parametru	wartość
25N/2025/LBŚ; 25N/1/2025/LBŚ	2025-01-21	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Zblewska 18 Starogard Gdański punkt zgodności	Grupa A	brak	—
17z/2025/LBŚ; 17z/1/2025/LBŚ	2025-01-21	Hydrofornia Centralna ul. Żwirki i Wigury Starogard Gdański punkt zgodności	Grupa A	brak	-
64z/2025/LBŚ; 64z/1/2025/LBŚ;	2025-02-18	Stacja Uzdatniania Wody „Południe” ul. Lubichowska 128 Starogard Gdański - punkt kontroli wody podawanej do sieci	Grupa A	brak	-
63z/2025/LBŚ; 63z/1/2025/LBŚ	2025-02-18	Stacja Uzdatniania Wody „Wierzyca” ul. Jagiełły Starogard Gdański - punkt kontroli wody podawanej do sieci	Grupa A	brak	-
135N/2025/LBŚ; 135N/1/2025/LBŚ	2025-03-18	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wybickiego 17 Starogard Gdański punkt zgodności	Grupa A	brak	-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5
tel./fax: 58 5624011, www.gov.pl/web/psse-starogard-gdanski, e-mail: psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl

140z/2025/LBŚ; 140z/1/2025/LBŚ	2025-03-18	Hydrofornia Osiedlowa Łąpiszewo ul. Skarszewska Starogard Gdański punkt zgodności	Grupa A	brak	-
141z/2025/LBŚ; 141z/1/2025/LBŚ	2025-04-01	PWiK Star-Wik Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128 Starogard Gdański punkt zgodności	Grupa A	brak	-
178z/2025/LBŚ; 178z/1/2025/LBŚ;	2025-04-01	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Chojnicka 70 Starogard Gdański punkt zgodności	Grupa A	brak	-
179z/2025/LBŚ; 179z/1/2025/LBŚ;	2025-04-01	Oczyszczalnia Ścieków ul. Droga Owidzka 21 Starogard Gdański PWiK Star-Wik Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128 Starogard Gdański punkt zgodności	Grupa A	brak	-
321z/2025/LBŚ; 321z/1/2025/LBŚ	2025-05-20	Hydrofornia Centralna ul. Żwirki i Wigury Starogard Gdański punkt zgodności	Grupa A	brak	-
391z/2025/LBŚ; 391z/1/2025/LBŚ;	2025-06-10	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Wybickiego 17 Starogard Gdański punkt zgodności	Grupa A	brak	-
2025/001662	2025-06-11	Stacja Uzdatniania Wody „Południe” ul. Lubichowska 128 Starogard Gdański - punkt kontroli wody podawanej do sieci	Grupa B	brak	-

Parametry grupy A, zakres badań - mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C; enterokoki

Parametry grupy B, zakres badań - bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, zapach, smak, przewodność elektryczna, pH, barwa, mętność, jon amonowy, utlenialność, twardość ogólna, magnez, cyjanki, azotany, azotyny, chlorki, siarczany, fluorki, bromiany, pestycydy, suma pestycydów, benzo(a)piren, suma WWA, Σ THM, 1,2-dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, Σ trichloroeten i terachloroeten, chloroform, dibromochlorometan, bromodichlorometan, bromoform, benzen, chlorek winylu, mangan, żelazo, aluminium, antymon, arsen, bor, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sól, epichlorohydryna, akryloamid

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Starogard Gdański
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku.**

UZASADNIENIE

Jakość wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Starogard Gdański monitorowana jest w stałych punktach czerpalnych stanowiących punkty zgodności służące

do oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Starogard Gdański zlokalizowanych w budynkach: Oczyszczalnia ścieków przy ul. Droga Owidzka 21; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Chojnickiej 70; PWiK Star-Wik Sp. z o.o. przy ul. Lubichowskiej 128; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Zblewskiej 18; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wybickiego 17; Hydrofornia Centralna przy ul. Żwirki i Wigury bez nr; Hydrofornia Osiedlowa Łąpiszewo przy ul. Skarszewskiej bez nr oraz dodatkowo w stacjach uzdatniania wody w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania (punkcie kontroli wody podawanej do sieci wodociągowej) - ujęcie Południe przy ul. Lubichowskiej 128; ujęcie Wierzyca przy ul. Jagiełły bez nr.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych badanych wskaźników jakości wody.

Próbki zostały zbadane przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz przez Gdańskie Wodociągi S.A, Wydział Laboratorium w Gdańsku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim na podstawie sprawozdań z badań próbek wody wykonanych z urzędu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. stwierdził, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku w zakresie badanych parametrów woda spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1989) w punktach zgodności i z tego względu ocenił ją jako przydatną do spożycia przez ludzi.

Według danych pozyskanych od producenta, w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dostarczaną z powyższego urządzenia wodociągowego zaopatrywani są mieszkańcy miejscowości: Starogard Gdański, Nowa Wieś Rzeczna oraz częściowo/awaryjnie -Janowo, Kolincz, Owidz, Kokoszkowy, Koteże, Rokocin, Okole – ok. 48 136 osób, a wielkość produkcji wyniosła- 4942 m³/dobę.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem tej wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Alicja Cwiklińska

Otrzymuje (za potwierdzeniem odbioru):

1. Prezydent Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o.
ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański
3. aa

